

"Szászvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala  
7349 Szászvár, Majus 1. tér 1.  
Érkezett: 2020. év. M. hó. 02. nap  
Iktatószám: SZK-27/2020.  
Ügyintéző neve: Köbel M.



KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BÜNYGYI OSZTÁLY

Szám: 02020/813/2020. bü.

Ügyintéző: Pálfalvi Nándor r. őrgy  
Tel.: 4331

**HATÁROZAT**  
**eljárás megszüntetéséről**

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 371. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő nagyobb kárt okozó rongálás büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesrel szemben folytatott nyomozást

**- mivel a cselekmény nem bűncselekmény-  
megszüntettem.**

A határozatot kézbesíteni kell:

1. Szászvár Község Polgármesterének (Vidák Krisztina)
2. Komlói Járási Ügyészség

*A sértett a nyomozó hatóság vele közölt határozata ellen - ha e törvény kivételt nem tesz - a közléstől számított tizenöt napon belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő.*

*A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet.*

**INDOKOLÁS**

Vidák Krisztina Szászvár Nagyközség Polgármestere 2020. szeptember 22-én feljelentést tett a szászvári Faluházban 2019. október 08-án történt tüzeset kapcsán. A feljelentő állítása szerint a tüzet nyílt láng használata okozta, ennek következtében égett le a tetőszerkezet, és ezen cselekmény álláspontja szerint alkalmas a gondatlan közveszély okozására. A tüzeset során a keletkezett kár kb 90 000 000 Ft.

A feljelentés adatai alapján rongálás büntett elkövetés gyanúja miatt került sor a nyomozás elrendelésére.

Az eljárás során beszerzett Tűzvizsgálati Jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a tüzet valóban nyílt láng használata okozta, azonban a szándékos gyújtogatás kizárható volt. A vizsgálati anyag szerint a tetőszerkezeten végzett felújítási munkák során egy gáz perzselővel melegítették a szerkezetet, melynek során a tetőszerkezet szigetelésére használt fólia begyulladt, majd az olvadva égó fólia a tetőszerkezet faanyagát begyújtotta.

Cím: 7300 Komló Berek utca 10.  
Telefon: (72)582-440 Mellék 43-75; Fax: (72)582-446  
e-mail: komlork@baranya.police.hu

UG15

Ezt követően a tűz a tetőszerkezet faanyagán tovább terjedve égni kezdett és áttért az épület felső szintjére is. A tűzvizsgálati jelentés alapján megállapítható, hogy bár a tűz gyorsan terjedt emberélet és más vagyontárgy környezeti elem nem volt veszélyben. Így az esettel kapcsolatban a gondatlan közveszély okozása kizárható.

A nyomozás során minden kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy tűz nem szándékos gyújtogatás hanem véletlenszerűen, munkavégzés során keletkezett. A vizsgálati anyagok alapján munkavégzés során keletkezett a tűz, e miatt hatóság bírságot is szabott ki a munkavállalókra, így a rongálás bűncselekménye nem valósult meg, tekintettel arra, hogy a rongálás csak szándékosan követhető el.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a eljárás megszüntetéséről határoztam.

A fentiekre tekintettel, a 398. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A Be. 401. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy kártalanítási igényt terjeszthet elő. Igényét választása szerint egyszerűsített kártalanítási eljárásban, vagy kártalanítás iránti vagyoni perben érvényesítheti.

A Be. 402. § (1) bekezdése alapján az eljárás megszüntetése esetén a bünygyi költséget az állam viseli.

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

Komló, 2020. október 28.

**Vivód Andor r.alezredes**  
**osztályvezető**